

מדינת ישראל  
STATE OF ISRAEL

Ministry of Health  
Public Health Services  
Department of Environmental health  
Jerusalem

משרד הבריאות  
שירותי בריאות הציבור  
המחלקה לבריאות הסביבה  
ירושלים

ל' כסלו תשע"א  
07 דצמבר 2010  
11478-10

לכבוד  
מר דוד בשן  
מנהל אבטחת איכות ותמיכה טכנית  
חברת "צינורות"  
ת.ד. 62, רמלה 72100

**הנדון: אישור זמני לציפוי מלט צמנט לצינורות פלדה למי שתייה**

סימוכין:  
פנייתכם מ- 30.11.10 ומסמכים נלווים  
תוצאות של בדיקה מס' 8912271864 ממכון התקנים והצהרתכם בנדון

בפנייתכם שבסימוכין ביקשתם לקבל אישור זמני למלט צמנט המשמש ציפוי מגן לצינורות פלדה  
להובלת מי שתייה.

לאחר בחינת הנושא, אין לנו התנגדות לשימוש בחומר הנ"ל במערכות מי שתייה.

עם זאת, האישור זמני לשישה חודשים, ומותנה בעמידה בהתחייבותכם להציג אישור מכון התקנים  
על עמידת החומר בדרישות ת"י 5452: "בדיקת מוצרים הבאים במגע עם מי שתייה", בו הוטמעו  
דרישות משרד הבריאות לגבי התאמה לשימוש של מוצרים הבאים במגע עם מי שתייה.

הבדיקה להתאמת המוצר לתקן הנ"ל נעשית ע"פ חוק התקנים במכון התקנים, או במעבדה  
מאושרת לבדיקות אלו ע"י הממונה על התקינה במשרד התמי"ת.

במקרה שתימצא אי התאמה לדרישות התקן הנ"ל תידרשו לפעול ע"פ הוראות משרד הבריאות.

מכתב זה אינו מהווה המלצה לשימוש בחומר הנ"ל, ואין להשתמש בו לפרסום באמצעי התקשורת  
ההמוניים.

בכבוד רב,

תמר ברמן  
טוקסיקולוגית ראשית  
לבריאות הסביבה

העתק: ע. הן, מהנדסת ארצית למי שתייה